


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 10250041000119517472 от 07.10.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 20.11.2025 № 144-П

Республика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Дубровской Натальей Сергеевной,

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных надзорных мероприятий 10250041000119517472 от 07.10.2025 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, ИНН 1006004540, ОГРН 1021000922370 от 11.11.2002, юридический адрес: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, пр-д. Монтажников, д. 4

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, ИНН 1006004540, ОГРН 1021000922370 от 11.11.2002, юридический и фактический адрес: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, пр-д. Монтажников, д. 4

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	<u>Дефекты внутренней отделки помещений:</u> - в туалете для мальчиков на 3-м этаже (начальные классы): на потолке отсутствует 1 потолочная плитка; - в коридоре при входе в раздевалку для девочек: на потолке следы протекания, отслоение краски, на стенах отслоение и сколы краски; - учебный кабинет № 44 (Английский язык): на светонесущей стене и напротив светонесущей стены сколы краски, на стене у 3-го окна трещина, отслоение краски (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5. СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить устранение дефектов внутренней отделки помещений МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи путем проведения ремонтных работ	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения

2	В учебных кабинетах № 22 (1В, 2В), № 24 (1А, 2Б), № 41, № 42 (4А) для мытья рук оборудована раковина с подачей через смеситель только холодной воды (нарушение пп. 3.4.13. п.3.4 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить раковины для мытья рук в учебных кабинетах № 22, № 24, № 41, №42 холодным и горячим водоснабжением через смеситель	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
3	В учебных кабинетах № 28 (1 стол, 2стула), № 41 (2 стола), № 42 (4 стола), № 45 (3стола, 1 стул), № 44 (4 стола), № 48 (2 стула), № 51 (3 стола), № 38 (2 стола), № 32 (2 стола) ученическая мебели имеют дефекты покрытия (сколы) (нарушение пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить наличие мебели ученической (столов и стульев) в учебных кабинетах № 28, № 41, № 42, № 45, № 44, № 48, № 51, № 38, № 32 без дефектов и повреждений	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
4	В учебных кабинетах № 48, № 38, № 39 используется мебель с тканевой обивкой, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (нарушение пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить использование мебели в учебных кабинетах № 48, №38, № 39 с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
5	В учебном кабинете № 53 1 меловая доска не имеет дополнительного освещения (нарушение пп. 2.4.4 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Оборудовать учебную доску для работы с мелом дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
6	В учебном кабинете № 39 рабочие места для работы с компьютерами расположены вдоль стен, что не обеспечивает левостороннее естественное освещение (нарушение пп. 3.4.12 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Расположить ученическую мебель для работы с компьютерами с обеспечением левостороннего естественного освещения	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
7	В учебном кабинете № 45 2 подоконника сломаны, в туалете для мальчиков на 1-м этаже подоконник имеет дефект (скол), что не позволяет качественно	01.09.2026	Обеспечить применение отделочных материалов без дефектов и повреждений в учебном кабинете №	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать

	проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение пп. 2.5.1. п. 2.5. СП 2.4.3648-20)		45 и в туалете для мальчиков на 1-м этаже	помещения
8	В туалетах для мальчиков на 2-м и 3-м этажах (начальные классы) 1 унитаз не оборудован туалетной кабинкой (нарушение пп. 3.4.10. п. 3.4. СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Оборудовать туалеты для мальчиков на 2-м и 3-м этажах (начальные классы) туалетными кабинками с дверьми в соответствии с установленным санитарно-техническим оборудованием	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
9	В туалете для девочек на 2-м этаже, в туалете для мальчиков на 3-м этаже (начальные классы) входная дверь имеет дефекты (отверстия) что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение пп. 2.5.1. п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить применение отделочных материалов без дефектов и повреждений в туалете для девочек на 2-м этаже, в туалете для мальчиков на 3-м этаже (начальные классы)	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
10	В туалете для мальчиков на 3-м этаже на световом окне отсутствует остекление, вместо стекла установлен лист ДСП (нарушение пп. 2.8.3. п. 2.8. СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить остекление окон в туалете для мальчиков на 3-м этаже из цельного стекла	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
11	В туалете для мальчиков на 2-м этаже 1 туалетная кабинка не оборудована дверьми (нарушение пп. 3.4.10. п. 3.4. СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Оборудовать дверью туалетную кабинку в туалете для мальчиков на 2-м этаже	Фотоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
12	На раковинах для мытья рук перед обеденным залом на 2 х раковинах (4 справа и 2 слева) смесители не исправны, в туалете для мальчиков на 1-м этаже барашек на смесителе раковины для мытья рук сломан (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	01.09.2026	Обеспечить использование санитарно-технического оборудования установленного перед обеденным залом (раковины для мытья рук), в туалете для мальчиков на 1-м этаже (раковина для мытья рук) в	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения

			исправном состоянии	
13	В ходе анализа представленных личных медицинских книжек установлено, что нарушена периодичность проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у работников МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи (нарушение ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20))	01.09.2026	Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года)	Документы, подтверждающие устранения выявленных нарушений
14	Результаты лабораторных испытаний, проведенные в рамках Программы, а именно: параметры микроклимата, освещенности и шума в помещениях Учреждения МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи не представлены. Таким образом, производственный контроль в соответствии с Программой МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи не осуществляется (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20))	01.09.2026	Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	Документы, подтверждающие устранения выявленных нарушений
15	Уровни искусственной освещенности в кабинете 45 (русский язык) 2 ряд 2 парта, 2 ряд 3 парта МБОУ СОШ № 6 г. Сегежа НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям гигиенических нормативов (нарушение п. 1.12., пп. 2.8.1 п. 2.8 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21))	01.09.2026	Обеспечить уровни искусственного освещения в учебном кабинете № 45 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов	Документы, подтверждающие устранения выявленных нарушений (экспертное заключение, протокол испытаний)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, ИНН 1006004540, ОГРН 1021000922370 от 11.11.2002, юридический адрес: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, пр-д. Монтажников, д. 4

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок не позднее **«02» сентября 2026г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания в территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, Ул. Мира, д. 38А, тел.: 8 (81431) 4-39-03, E-mail: segrpn@yandex.ru.


За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в Сегежском,
Беломорском, Кемском и Лоухском районах
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Н.С. Дубровская
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » 11 20 25 г.


должность


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

186422, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, пр-д. Монтажников, д. 4

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу:

186420, Республика Карелия, Сегежский муниципальный округ, г. Сегежа, ул. Ленина, д.9а

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340204

Владелец Осипова Наталья Николаевна

Действителен с 27.11.2025 по 27.11.2026